



VÄSTER VRETA

skåp C01

skåp C02

N3779  
Västra Vreta

N1XZ1 4G240  
N1XZ1 4G10  
N1XZ1 4G10

N1XZ1 4G240

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1234

N1XZ1 4G240  
N1XZ1 4G10

SKARVAS  
N1XZ1 4G50

SKARVAS

Kabel förlägs i skyddsror  
Ø160 inom 50 meter zonen

50 m

Kabel förlägs i skyddsror  
Ø160 inom 50 meter zonen

50 m

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1234

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1234

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1234

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1234

N1XZ1 4G10

N1XZ1 4G95

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1236

AXLJ 3x240/35 12kV  
KABELNR:HK1236

N1XZ1 4G95

N1XZ1 4G10

N1XZ1 4G10

N1XZ1 4G10

VÄSTER VRETA